

Ediz. Ottobre 2011



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO UDINE

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Popone 55, telefono 0432 538811, fax 0432 538947, PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it.

Città di Lignano Sabbiadoro
Protocollo Generale: Arrivo
20150023758 01-07-2015
capo settore urbanistica - edilizia privata
Cat. Cla. Fas. N. All.



N° di pratica VF 4930

(da citare in caso di ulteriore corrispondenza)

- Al Sig. Sindaco di

33054 LIGNANO SABBIA DORO

COMUNE.LIGNANO SABBIA DORO@CERTGOV.FVG.IT

Oggetto: Prevenzione Incendi – invio nota per la pratica VV.F. nr 4930.-

In allegato si trasmette copia scannerizzata della nota prot. 12287 del 29.06.2015 per la pratica VV.F. nr. 4930.

Si sottolinea che suddetta nota viene trasmessa esclusivamente tramite la Posta Elettronica Certificata dello scrivente Comando.

Si comunica inoltre che è facoltà dell'interessato, di ritiro di copia conforme all'originale della sopra indicata nota recandosi presso l'Ufficio Prevenzione Incendi negli orari di apertura al pubblico.

Si informa che:

- L'Ufficio Prevenzione Incendi è aperto al pubblico tutti i giorni e rispetta i seguenti orari: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì (orario 9.00 – 12.00), Mercoledì solo pomeriggio (orario 14.00 – 16.30) ed in tali orari è disponibile per ogni utile informazione.

per il COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Vincenzo LOTITO)

coordinatore Ufficio Prevenzione Incendi
c.r.e. Mario FOSCHIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO UDINE

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Popone 55, telefono 0432 538887, fax 0432 538947, PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- Certificato di prevenzione incendi -**

Pratica P.I. n. 4930

	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COM-UD
REGISTRO UFFICIALE	<input type="checkbox"/> INGRESSO <input checked="" type="checkbox"/> USCITA
Prot. n. <u>12287</u>	del <u>29/06/2015</u>
Ufficio: <u>PREV. INCENDI</u>	

Al
Signor Sindaco di
33054 LIGNANO SABBIADORO
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it

Oggetto: Ditta: Comune di Lignano Sabbiadoro
sita nel comune di LIGNANO SABBIADORO in viale Europa - Arena Alpe Adria
SCIA prot. n. 11057 del 12.06.2015, relativa all'attività individuata nella categoria C al
punto 65.2.C dell'allegato I al D.P.R. n° 151/2011.
Visita tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con nota prot. n. 9469 del 22.05.2015,
SCIA presentata con nota prot. n. 11057 del 12.06.2015,

visto l'esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 18.06.2015,

esaminata la documentazione allegata alla richiesta in oggetto,

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per
l'attività come di seguito descritta:

Locale di pubblico spettacolo all'aperto, con un affollamento massimo consentito secondo le seguenti
configurazioni:

- **Configurazione teatro-cinema-conferenze-concerti: n. 2349 persone, suddivise in:**

- Persone sedute sulle gradinate n. 1974;
- Persone sedute sulle sedie in platea n. 375;

- **Configurazione concerto: n. 2524 persone, suddivise in:**

- Persone sedute sulle gradinate n. 1974;
- Persone in piedi in platea n. 550;

- **Configurazione ballo liscio: n. 1974 persone sedute sulle gradinate;**

- **Configurazione sfilate di moda: n. 2290 persone, suddivise in:**

- Persone sedute sulle gradinate n. 1974;
- Persone sedute sulle sedie in platea n. 316;

- Configurazione incontri sportivi: n. 1974 persone sedute sulle gradinate;

L'attività / l'impianto è provvisto dei seguenti mezzi di protezione antincendio:

- Impianto idrico antincendio, pressurizzato dall'acquedotto cittadino ed articolato su:
 - 2 idranti DN 45 esterni a protezione del palco;
 - 3 idranti DN 45 esterni a protezione delle gradinate;
 - 3 idranti DN 45 interni a protezione dei locali sottogradinate;
 - 1 attacco motopompa VVF DN 70.
- n. 8 estintori a polvere della capacità estinguente 34A 233BC a protezione dei locali sottogradinate;
- n. 2 estintori a polvere della capacità estinguente 34A 233BC a protezione del palco;
- n. 2 estintori a polvere della capacità estinguente 34A 233BC a protezione delle gradinate;
- n. 1 estintori a CO₂ a protezione della sala regia;
- n. 2 estintori a CO₂ a protezione dei quadri elettrici;

"Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ove applicabili (*limitatamente agli aspetti antincendio*) nonché nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011 e quelli di cui all'art.5 relativi alla Attestazione di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio che dovrà pervenire allo scrivente Comando -qualora non intervenissero modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio rispetto a quanto rilevato al sopralluogo del 18.06.2015 e rispetto a quanto indicato nella SCIA prot n. 11057 del 12.06.2015 - entro il 12.06.2020."

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Arch. Franco TRIGATTI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Vincenzo LOTITO

/mf